

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE**

**P R A V I L N I K
O ZAŠTITI OD POŽARA**

Goražde, jun 2016.godine

Na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“ broj: 64/09), i člana 20. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Upravni odbor Zavoda, **d o n o s i:**

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u objektu Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Zavod).

Pravilnik utvrđuje ostvarivanje i unapređenje zaštite od požara, mjere za provođenje zaštite, dužnosti i odgovornosti zaposlenih, sadržaj i način donošenja plana zaštite od požara, način vršenja unutrašnje kontrole provođenja predviđenih mjeru, načinu upoznavanja zaposlenih sa opasnostima od požara na radnom mjestu i njihovo stručno usavršavanje i ospozobljavanje za zaštitu od požara.

II ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 2.

Zaštita od požara se organizuje i provodi u svim poslovnim objektima i prostorima Zavoda, a koji prema procjeni ugroženosti od požara mogu biti izloženi opasnosti od izbjijanja i širenja požara.

To je sljedeći poslovni objekat

- zgrada u sjedištu Zavoda, 1. Slavne višegradske brigade broj: 1, Goražde.

Član 3.

Za zaštitu od požara u službenim prostorijama Zavoda zadužen je referent protivpožarne zaštite.

Član 4.

Unapređenje i programiranje zaštite od požara vrši se u skladu sa procjenom ugroženosti od požara na području kantona, opštine i grada za period utvrđen aktima navedenih organa.

III PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 5.

Na svim poslovnim objektima i prostorima Zavoda, provode se opšte mjere za zaštitu od požara i posebne mjere na određenim građevinama i prostorima u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 6.

U okviru opštih mjer preduzima se sljedeće:

- odabir građevine i unutrašnje strukture građevine (dispozicija građevine) zavisno od organizacione jedinice i izbora materijala, opreme, uređaja i instalacija kojim će se spriječiti i na najmanju mjeru svesti izbijanje i širenje požara;
- osposobljavanje požarnih stepeništa, pomoćnih izlaza i izgradnje požarnih stepeništa na građevinama za koje se na prijedlog Zavoda iz svake organizacione jedinice ocijeni potrebnim;
- izgradnja prilaznih puteva i prolaza za vatrogasna vozila, tehniku i njihovo održavanje;
- osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara;
- organizovanje osmatračko-dojavne službe;
- osiguranje opreme i sredstava za gašenje požara i održavanje uređaja i tehnološkog procesa kojim se osigurava sigurnost protiv požara;
- zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi, zbog toga, moglo doći do požara;
- održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara;
- postavljanje uređaja za javljanje, gašenje i sprječavanje širenja požara, uređaja za mjerjenje koncentracije zapaljivih i eksplozivnih gasova, para i prašine u vazduhu i drugih uređaja za kontrolu sigurnog odvijanja tehnološkog procesa;
- osposobljavanje svih zaposlenih u praktičnoj upotrebi aparata za gašenje početnog požara, te praktičnog korištenja drugih priručnih sredstava i opreme za gašenje požara.

Član 7.

Pored mjer za zaštitu od požara iz člana 6. ovog Pravilnika, koje su opštег karaktera, u poslovnim prostorijama i prostorima koriste se i sljedeće posebne mjeru zaštite od požara:

- zaposlenim dostaviti uputu – obavještenje koje sadrži način upoznavanja sa opasnostima od požara na radnom mjestu, prilikom prijema i raspoređivanja tih lica na radno mjesto, kao i prilikom premještaja sa jednog na drugo radno mjesto;
- odrediti ovlaštenje, odnosno prava i obaveze, te odgovornosti svih zaposlenih u provođenju mjeru zaštite na radu;
- prema stepenu i vrsti stručne spreme i radnom mjestu obavezati zaposlene na stručno osposobljavanje u cilju provođenja utvrđenih mjeru zaštite od požara, a posebno za radna mjesta na kojima je povećana opasnost od požara;
- odrediti zaposlenika koji će biti zadužen za staranje o provođenju mjeru zaštite od požara i istovremeno osigurati njegovu posebnu stručnu osposobljenost za kvalitetno i uspješno obavljanje poslova zaštite od požara;

- utvrditi sadržaj i način donošenja vlastitog plana zaštite od požara, dinamiku i postupak provođenja;
- utvrditi odgovarajuće upute i način vršenja unutrašnje kontrole provođenja predviđenih mjera zaštite od požara i vođenje evidencije o propisanim mjerama;
- odrediti mjesto i prostore u kojima će biti zabranjeno korištenje i prenošenje otvorene vatre;
- utvrditi prava, obaveze i način postupanja zaposlenih u slučaju pojave požara i disciplinsku odgovornost za zaposlene koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara;
- utvrditi disciplinsku odgovornost za zaposlenike ukoliko se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara.

Član 8.

Obaveza je odgovornih lica da stalno održavaju u ispravnom stanju hidrantsku mrežu kao i vodovodnu mrežu u svim poslovnim objektima, i da svakih 6 mjeseci, vrše kontrolu ispravnosti hidrantske i vodovodne mreže.

O stanju ispravnosti hidrantne i vodovodne mreže u poslovnim objektima i poslovnim prostorima vodi se uredna evidencija.

Član 9.

Odgovorna lica za zaštitu od požara dužna su redovno vršiti kontrolu električne, gasne, ventilacione i drugih instalacija, te dimnjaka i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara, a sve u skladu sa tehničkim normativima i standardima iz određenih oblasti.

Član 10.

Objekti Zavoda kao moraju biti obezbjeđeni sa uređajima i opremom namjenjenom za dojavu i gašenje požara.

Izbor potrebnog broja, vrste i veličine aparata za gašenje početnog požara određuje se na osnovu Elaborata ili Plana zaštite od požara.

Postavljanje i održavanje uređaja i opreme namjenjena za dojavu i gašenje početnih požara, Zavod će povjeriti stručnim organizacijama iz ove oblasti, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i finansijskim sredstvima Zavoda.

Član 11.

Aparati za gašenje početnih požara postavljaju se u blizini mogućeg izbijanja požara, na uočljivom i vidnom mjestu. Udaljenost između aparata ne smije biti veća od 20 m.

Prijenosni aparati mogu biti smješteni na pod ili postavljeni na zid i to tako da ručka za nošenje aparata ne bude na visini većoj od 1,5 m od poda.

Član 12.

Sva oprema za gašenje požara mora biti u ispravnom i funkcionalnom stanju, smještena i raspoređena na pristupačnim mjestima, propisno označena i obezbjeđena od oštećenja, nemamjenske upotrebe i vremenskih neprilika.

Član 13.

Odgovorno lice u Zavodu će operativnim centrima civilne zaštite dostavljati podatke o događajima koji se odnose na pojavu požara, širenje požara i njegovim uzrocima, objektima i prostoru koji je ugrožen požarom, vatrogasnim jedinicama i drugim snagama angažovanim na gašenju požara, posljedicama nastalim uslijed požara i druge podatke sa područja koje je ugroženo, odnosno oštećeno požarom.

Član 14.

Nije dozvoljena upotreba grijalica i drugih grijnih tijela u poslovnim prostorijama, izuzev po odobrenju neposrednog rukovodioca, odnosno lica odgovornog za zaštitu od požara i to u prostorijama u kojima se ne može postići potrebna temperatura za normalno zagrijavanje i korištenje poslovne prostorije.

Član 15.

Poslovne prostorije zagrijavaju se isključivo priznatim sistemima za zagrijavanje uz upotrebu propisanih standarda i normativa.

Podovi u poslovnim prostorijama ne mogu se čistiti lako zapaljivim tečnostima, a nije dozvoljeno bacanje opušaka cigareta ili upaljenih šibica u korpu za papir i druga mesta gdje mogu izazvati požar.

IV POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Član 16.

Svaki zaposlenik koji primjeti opasnost od nastanka požara, odnosno opazi požar dužan je otkloniti opasnost od požara ili požar ugasiti ukoliko to može učiniti bez opasnosti za sebe i druga lica.

Član 17.

Ako zaposlenik ne može sam otkloniti požar dužan je odmah izvijestiti odgovorna lica i ostale zaposlene ili najbližu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu radi preduzimanja akcije gašenja požara.

Član 18.

Lica odgovorna za zaštitu od požara čim saznaju za požar, hitno utvrđuju koje se efektivne mjere moraju preduzeti, te određuju upotrebu sredstava i opreme za gašenje požara,

organizuju gašenje, evakuaciju i spašavanje, traženje pomoći u slučaju da ima povrijeđenih i preduzimaju vođenje akcije gašenja do dolaska vatrogasne jedinice.

Član 19.

Svi zaposlenici koji se zateknu u neposrednoj blizini požara dužni su na poziv odgovornog lica pristupiti gašenju požara. Prilikom gašenja požara na mjestu požara smije biti samo neophodno potreban broj zaposlenika, a ostali mirno napustiti prostor ugrožen požarom kroz prolaze i izlaze koji su označeni, tako da ne izazovu povrede bilo kojeg zaposlenika.

Član 20.

Prije napuštanja radnog mjesta, odnosno radnih prostorija kod početka gašenja požara svaki od zaposlenika obavezan je preuzeti sljedeće mjere:

- isključiti električnu struju,
- zatvoriti dovod gasa i iznijeti boce sa gasom,
- staviti na siguran prostor motorna vozila,
- iznijeti na sigurno mjesto posude sa zapaljivim tečnostima, elektro opremu, tehniku i druga sredstva.

Član 21.

Ukoliko su električni uređaji zahvaćeni požarom, može ih isključiti samo lice odgovorno za zaštitu od požara ili drugo ovlašteno lice, a električni uređaji se gase tek nakon što su isključeni iz napona.

Nije dozvoljeno ručno gasiti električne uređaje pod visokim naponom bilo kojim sredstvom i na bilo koji način.

Član 22.

Ukoliko su zbog požara neka lica povrijeđena ili zahvaćena požarom, treba ih odmah zbrinuti i odvesti u zdravstvenu ustanovu.

Član 23.

Lice odgovorno za zaštitu od požara će u saradnji sa voditeljem akcije gašenja požara, nakon završetka akcije gašenja požara, osigurati dežurstvo na mjestu požara i staviti na raspolaganje dežurnom licu u toku dežurstva veću potrebnu opremu i sredstvo za gašenje požara.

Član 24.

Uređaji i oprema, koji su korišteni u gašenju požara dovest će se u ispravno stanje i vratiti na ranija mjesta, odnosno mjesta određena u skladu sa mjerama zaštite od požara.

V IZVRŠAVANJE ZADATKA UTVRĐENIH U PLANU ZAŠTITE OD POŽARA

Član 25.

Odgovorna lica za zaštitu od požara dužna su izvršavati zadatke utvrđene u Programu mjera zaštite od požara koji donosi direktor Zavoda.

VI STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH LICA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Član 26.

Svi zaposlenici će se kontinuirano stručno ospozobljavati i usavršavati za zaštitu od požara u okviru radnih mesta na koja su raspoređeni.

Obuka i ospozobljavanje zaposlenih obuhvata njihovo upoznavanje sa svim izvorima opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara, a nakon obuke izvršit će se provjera znanja iz oblasti zaštite od požara.

Član 27.

Provjera znanja iz člana 26. ovog Pravilnika izvršit će se najmanje jednom u dvije godine za sve zaposlene, a prema Programu koji utvrđi Federalna uprava civilne zaštite.

Član 28.

Zaposleni koji su ovlašteni da se staraju o provođenju zaštite od požara moraju imati najmanje srednju stručnu spremu u pravilu tehničkog smjera i položen ispit protivpožarne zaštite.

Član 29.

Svi zaposlenici obavjestit će se o mjerama zaštite od požara putem lica odgovornih za zaštitu od požara i to pojedinačno u okviru svake organizacione jedinice.

Član 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Zavoda.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara broj: 14-1114-7/16 od 05.04.2016.godine

Broj: 14- 2090-4 /16
Goražde, 28.06.2016.godine

Predsjednica Upravnog odbora
Dr.sci.dr.Emsudina Deljo

+

